

ポッポおひさま発電所 発電実績

発電開始2006年2月(10.64kW)

年	発電日数	期間	発電量(kWh)			設備利用率	自家消費と売電(kWh)				
			当年度	前年度	前年比		売電量	自家消費量	合計	自家消費率	
2005	年度	38	1,172			12.9%	115	610	725	84.1%	
2006	年度	365	10,977	1,172		12.5%	2,265	8,735	11,000	79.4%	
2007	年度	366	10,589	10,977	96.5%	12.1%	2,186	8,412	10,598	79.4%	
2008	年度	365	11,314	10,589	106.8%	12.9%	2,494	8,739	11,233	77.8%	
2009	年度	365	11,140	11,314	98.5%	12.7%	2,618	8,541	11,159	76.5%	
2010	年度	365	11,423	11,140	102.5%	13.0%	2,676	8,650	11,326	76.4%	
2011	年度	366	11,056	11,423	96.8%	12.6%	2,726	8,508	11,234	75.7%	
2012	年度	365	11,026	11,056	99.7%	12.6%	2,742	8,680	11,422	76.0%	
2013	年度	365	11,350	11,026	102.9%	13.0%	2,886	8,427	11,313	74.5%	
2014	年度	365	10,410	11,350	91.7%	11.9%	2,411	7,904	9,027	87.6%	
2015	年度	352	8,921	10,410	85.7%	10.6%	2,316	6,725	9,041	74.4%	
2016	年度	368	10,556	8,921	118.3%	12.0%	2,418	8,138	10,556	77.1%	
2017	年度	366	10,711	10,555	101.5%	12.2%	2,135	8,576	10,711	80.1%	
2018年度	4月	28	3/22-4/18	527	1,135	46.4%	7.8%	41	486	527	92.2%
	5月	33	4/19-5/21	1,142	1,349	84.6%	14.4%	368	774	1,142	67.8%
	6月	29	5/22-6/19	946	1,150	82.2%	13.6%	247	690	937	73.6%
	7月	30	6/20-7/19	1,007	1,034	97.4%	14.0%	228	779	1,007	77.4%
	8月	34	7/20-8/22	1,307	1,109	117.9%	16.0%	279	1,028	1,307	78.7%
	9月	29	8/23-9/20	790	917	86.1%	11.3%	146	644	790	81.5%
	10月	28	9/21-10/18	700	619	113.1%	10.4%	163	537	700	76.7%
	11月	32	10/19-11/19	826	698	118.3%	10.8%	211	615	826	74.5%
	12月	30	11/20-12/19	581	583	99.7%	8.1%	97	484	581	83.3%
	1月	34	12/20-1/22	644	658	97.9%	7.9%	132	512	644	79.5%
	2月	29	1/23-2/20	595	813	73.1%	8.5%	45	550	595	92.4%
	3月	29	2/21-3/21	788	647	121.8%	11.3%	99	689	788	87.4%
2018	年度	365	9,852	10,711	92.0%	11.2%	2,056	7,787	9,843	79.1%	
累計		4,776	140,497			12.3%	32,044	108,432	139,188	77.9%	

大阪市の全天日射量の月平均(単位: MJ/m²)

当年 前年 前年比

14.6 13.9 105%

17.1 17.9 96%

14.4 14.4 100%

14.2 14.3 100%

14.9 14.2 105%

18.7 17.5 107%

19.2 21.4 90%

18.5 20.4 91%

20.8 19.5 107%

21.0 19.0 111%

10.7 14.3 75%

13.6 8.8 155%

10.1 10.0 101%

7.8 8.9 88%

8.4 9.3 90%

10.1 13.0 78%

16.0 0%

13.3 14.9 90%

※2015年11月より発電量、売電量は関西電力の検針日に変更しました。

※全天日射量は気象庁データより

※2015年11月中旬より12月2日4までパワコン1台故障、2015年11月28日-12月9日はエコメガネ通信不調のため発電データが欠損。

※2018年3月中旬より4月26日までパワコン1台が停止