

自然エネルギー市民の会に係る市民共同発電所の発電実績

	ポツポおひさま発電所						せのがわおひさま発電所				
	実績	前年	前年比	自家消費量	自家消費率	設備利用率	予測	実績	達成率	設備利用率	
2020年度合計	10,473	10,458	100%	6,404	61%	11.9%	57,220	68,388	120%	13.8%	
2021年度合計	9,746	10,473	93%	5,977	61%	11.3%	29,919	32,159	107%	12.1%	
2022年度	4月	1,099	911	121%	673	61%	13.9%	2,955	3,889	132%	17.9%
	5月	1,005	986	102%	612	61%	12.7%	3,371	3,927	116%	17.5%
	6月	968	931	104%	522	54%	14.4%	2,888	3,378	117%	15.5%
	7月	936	860	109%	542	58%	12.6%	3,095	3,136	101%	13.9%
	8月	1,101	1,000	110%	634	58%	14.3%	3,329	3,624	109%	16.1%
	9月	828	743	111%	478	58%	11.5%	2,574	2,652	103%	12.2%
	10月	748	809	92%	445	59%	10.4%	2,370	3,149	133%	14.0%
	11月	800	710	113%	458	57%	10.7%	1,771	2,516	142%	11.6%
12月	518	719	72%	335	65%	7.4%					
2022年度合計	8,003	7,669	104%	4,698	59%	12.0%	22,353	26,271	118%	14.8%	
発電開始からの累計	179,174			133,130	74%	12.0%	341,586	412,814	121%	13.8%	

	福島りょうぜん市民共同発電所				福島あたみまち市民共同発電所				泉大津汐見市民共同発電所				
	予測	実績	達成率	設備利用率	予測	実績	達成率	設備利用率	予測	実績	達成率	設備利用率	
2020年度合計	52,651	60,069	114%	13.0%	209,250	200,531	96%	10.9%	52,652	64,251	122%	14.5%	
2021年度合計	51,882	60,813	117%	13.2%	207,158	208,290	101%	11.4%	52,126	61,435	118%	14.1%	
2022年度	4月	5,366	6,917	129%	17.2%	21,685	24,249	112%	14.6%	5,205	6,326	122%	17.0%
	5月	5,405	6,633	123%	17.0%	23,111	25,099	109%	16.1%	5,695	6,253	110%	15.8%
	6月	4,308	5,305	123%	14.5%	19,561	21,821	112%	14.9%	5,717	6,521	114%	19.4%
	7月	4,134	5,600	135%	13.9%	19,371	23,808	123%	15.2%	5,976	6,299	105%	17.5%
	8月	4,473	4,966	111%	13.1%	20,022	16,614	83%	11.4%	4,390	7,289	166%	18.4%
	9月	3,750	5,122	137%	12.3%	15,511	15,640	101%	10.0%	3,838	5,350	139%	15.4%
	10月	3,898	4,172	107%	11.8%	14,958	16,852	113%	10.4%	2,963	4,838	163%	12.2%
	11月	3,315	5,224	158%	13.4%	12,149	15,948	131%	10.5%	2,600	4,788	184%	13.8%
12月	3,383	2,699	80%	7.7%	11,233	11,048	98%	7.6%	2,735	3,203	117%	9.2%	
2022年度合計	38,033	46,638	123%	13.5%	157,598	171,079	109%	12.3%	39,119	50,867	130%	15.4%	
発電開始からの累計	502,202	566,980	113%	13.2%	1,664,983	1,618,917	97%	11.3%	409,661	499,985	122%	14.9%	

全発電所が、機器のトラブルもなく予測値を上回り、順調に発電しています。

せのがわおひさま発電所は、2021年度にパワコンの不調がありましたが、機器の入れ替え以降は、順調に発電しています。

福島りょうぜん発電所は、前回の報告以降、「オンライン代理抑制」は発生していません。

この間、準備をすすめてきました、みんな電力（株）UPDATERとの特定卸供給契約について、12月23日付で、東北電力ネットワークサービス（株）から供給開始承諾がおりました。これからは、再エネ重視の電力会社に、わたしたちの電気を使用していただけることになります。このあとも、他の発電所についても、順次、契約変更をすすめてまいります。

福島あたみまち発電所は、年末のクリスマス寒波での積雪の影響を受けましたが、それ以降は回復しています。引き続き、状況は注視してまいります。