

自然エネルギー市民の会が係る市民共同発電所の発電実績

ポッポおひさま市民共同発電所発電推移

直近の発電量 (2025/09/01~11/20 81日間) は、パワコン不調があったため、1,330kWh (16.4kWh/日) と例年の半分程度の発電でした。11/20(木)に修理を行い、復旧しました。設置から 20 年を迎えようとしていますが、その他の発電設備は好調です。

せのがわおひさま共同発電所 発電推移(kWh)

2013年5月15日発電開始(30.24kW)

		期間	発電日数	予測	売電量	売電量/予測	前年比	設備利用率	代理制御精算比率	制御された電力量(kWh)	損失額(円)
2025 年度	4月	4/1~30	30	2,955	3,621	123%	132%	16.6%	5.17%	187	8,236
	5月	5/1~31	31	3,371	3,508	104%	96%	15.6%	7.47%	262	11,530
	6月	6/1~30	30	2,888	2,910	101%	102%	13.4%	2.37%	69	3,035
	7月	7/1~31	31	3,095	3,977	129%	124%	17.7%	0.00%	0	0
	8月	8/1~31	31	3,329	3,405	102%	91%	15.1%	0.00%	0	0
	9月	9/1~30	30	2,574	2,298	89%	67%	10.6%	0.00%	0	0
	10月	10/1~10/31	31	2,370	2,356	99%	105%	10.5%			
	11月	11/1~11/30	30	1,771	2,042	115%	96%	9.4%			
	2025年度合計		244	22,353	24,116	108%	101%	13.6%	2.15%	518	22,801
	累計		4,583	376,741	448,825	119%		13.5%			

福島りょうぜん市民共同発電所 発電推移(kWh)

発電開始2013年9月(50.50kW)

		期間	発電日数	予測	売電量	達成率	前年比	設備利用率	代理制御精算比率	制御された電力量(kWh)	損失額(円)
2025 年度	4月	3/26~4/23	29	5,207	3,997	77%	71%	10.9%	8.04%	321	14,124
	5月	4/24~5/26	33	5,245	5,000	95%	80%	12.0%	23.43%	1,172	51,568
	6月	5/27~6/23	28	4,180	3,844	92%	93%	10.9%	32.01%	1,230	54,120
	7月	6/24~7/24	31	4,011	2,325	58%	70%	6.0%	9.20%	214	9,416
	8月	7/25~8/25	32	4,341	2,696	62%	94%	6.7%	0.00%	0	0
	9月	8/26~9/24	30	3,639	3,318	91%	136%	8.8%	0.20%	7	308
	10月	9/25~10/23	29	3,782	3,375	89%	114%	9.2%			
	11月	10/24~11/24	32	3,216	4,081	127%	106%	10.1%			
	2025年度合計		244	33,621	28,636	85%	91%	9.3%	10.28%	2,944	129,536
	累計		4,470	650,346	711,479	109%		12.6%			

福島あたみまち市民共同発電所 発電推移(kWh)

発電開始2015年2月(210.00kW)

		期間	発電日数	予測(kWh)	売電量(kWh)	達成率	前年比	設備利用率	代理制御精算比率	制御された電力量(kWh)	損失額(円)
2025 年度	4月	4/1~4/30	30	21,041	22,065	105%	91%	14.6%	23.43%	5,170	204,732
	5月	5/1~5/31	31	22,424	22,394	100%	92%	14.3%	32.01%	7,168	283,852
	6月	6/1~6/30	30	18,980	22,477	118%	96%	14.9%	9.20%	2,068	81,892
	7月	7/1~7/31	31	18,795	24,268	129%	134%	15.5%	0.00%	0	0
	8月	8/1~8/31	31	19,427	22,297	115%	120%	14.3%	0.20%	45	1,782
	9月	9/1~9/30	30	15,050	18,217	121%	115%	12.0%	2.76%	503	19,918
	10月	10/1~10/31	31	14,514	12,890	89%	86%	8.3%			
	11月	11/1~11/30	30	11,788	15,245	129%	102%	10.1%			
	2025年度合計		244	142,018	159,853	112.6%	103.4%	13.0%	9.35%	14,953	592,176
	累計		3,937	2,245,937	2,245,617	100%		11.3%			

2025 年度の東北電力管内のオフライン事業者の制御率見通しが 8.05%と発表されています。出力抑制による損失を減少できるよう、計測・表示システムを設置しオンライン化します。

泉大津汐見市民共同発電所 発電推移(kWh)

発電開始2015年4月(49.92kW)

		期間	発電日数	予測	売電量	達成率	前年比	設備利用率	代理制御精算比率	制御された電力量(kWh)	損失額(円)
2025 年度	4月	3/18~4/14	28	5,050	5,681	112%	101%	16.9%	7.32%	416	14,643
	5月	4/15~5/18	34	5,526	7,184	130%	121%	17.6%	4.47%	321	11,304
	6月	5/19~6/15	28	4,946	4,621	93%	72%	13.8%	6.88%	318	11,191
	7月	6/16~7/14	29	5,547	6,559	118%	180%	18.9%	0.66%	43	1,524
	8月	7/15~8/18	35	5,799	7,794	134%	122%	18.6%	0%	0	0
	9月	8/19~9/16	28	4,260	5,990	141%	118%	17.9%	0%	0	0
	10月	9/17~10/15	29	3,724	4,273	115%	93%	12.3%		0	0
	11月	10/16~11/16	32	2,875	3,672	128%	100%	9.6%		0	0
	2025年度合計		243	37,727	45,774	121.3%	110.8%	15.7%	2.40%	1,098	38,661
	累計		3,858	561,540	675,433	120.3%		14.6%			